



POWER SYSTEMS
SYSTÈMES DE PUISSANCE

FUEL REPORT

CORROSION	NORMAL
CONTAMINANTS	NORMAL
FUEL CONDITION	NORMAL

Area

[6100237400]

Machine Id

MFQ 2253

Component

Diesel Fuel

Fluid

No.2 DIESEL FUEL (ULTRALOW SULPHUR) (--- GAL)

RECOMMENDATION

Les tests de laboratoire indiquent que ce carburant peut être utilisé et qu'il répond à toutes les exigences. Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Sample Number		Client Info		WA0019189	---	---
Sample Date		Client Info		11 Dec 2023	---	---
Machine Age	hrs	Client Info		0	---	---
Sample Status				NORMAL	---	---

CORROSION

{sans objet}

Aluminum	ppm	ASTM D5185(m)	<0.1	0	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	<0.1	0	---	---
Lead	ppm	ASTM D5185(m)	<0.1	0	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)	<0.1	0	---	---
Iron	ppm	ASTM D5185(m)	<0.1	0	---	---

CONTAMINANTS









La propreté du système est acceptable pour votre objectif de propreté ISO 4406. La teneur en eau est négligeable. Il n'y a aucun indice de contamination dans le carburant diesel.

Silicon	ppm	ASTM D5185(m)	<1.0	0	---	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	<0.1	<1	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	<0.1	0	---	---
ppm Water	ppm	ASTM D6304*	<500	30	---	---
Particles >4µm		ASTM D7647	>2500	1178	---	---
Particles >6µm		ASTM D7647	>1300	380	---	---
Particles >14µm		ASTM D7647	>160	18	---	---
Particles >21µm		ASTM D7647	>40	2	---	---
Particles >38µm		ASTM D7647	>10	0	---	---
Particles >71µm		ASTM D7647	>3	0	---	---
Oil Cleanliness		ISO 4406 (c)	>18/17/14	17/16/11	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	<0.1	2	---	---
Magnesium	ppm	ASTM D5185(m)	<0.1	<1	---	---
Phosphorus	ppm	ASTM D5185(m)	<0.1	2	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	<0.1	1	---	---

FUEL CONDITION

Tous les tests en laboratoire indiquent que cet échantillon répond aux spécifications du diesel n° 2 à basse teneur en soufre (US EPA/CGSB-3.7-3 type B).

Specific Gravity		ASTM D1298*	0.839	0.817	---	---
Fuel Color	text	Visual Screen*	Yellow	Pink	---	---
Visc @ 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	3.0	1.6	---	---
Pensky-Martens Flash Point	°C	ASTM D7215*	52	48	---	---
Sulfur	ppm	ASTM D5185(m)	10	16	---	---
Initial Boiling Point	°C	ASTM D2887*	165	153	---	---
10% Distill Point	°C	ASTM D2887*	201	176	---	---
20% Distill Point	°C	ASTM D2887*	216	188	---	---
30% Distill Point	°C	ASTM D2887*	230	199	---	---
40% Distill Point	°C	ASTM D2887*	243	211	---	---
50% Distill Point	°C	ASTM D2887*	255	222	---	---
60% Distill Point	°C	ASTM D2887*	267	234	---	---
70% Distill Point	°C	ASTM D2887*	280	246	---	---
80% Distill Point	°C	ASTM D2887*	295	262	---	---
90% Distill Point	°C	ASTM D2887*	310	284	---	---
Final Boiling Point	°C	ASTM D2887*	341	336	---	---
API Gravity		ASTM D1298*	37.7	41	---	---
Cetane Index		ASTM D4737*	<40.0	47	---	---



Laboratory : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
Sample No. : WA0019189 **Received** : 11 Jan 2024
Lab Number : 02608328 **Diagnosed** : 18 Jan 2024
Unique Number : 5709414 **Diagnostician** : Bill Quesnel
Test Package : FUEL (Additional Tests: CC Flash, GC-PercFuel, PrtCount)

Wajax Power Systems
 2997 AV. WATT
 Quebec, QC
 CA G1X 3W1
 Contact: Steve Racine
 sracine@wajax.com
 T:
 F: (418)651-4448

To discuss this sample report, contact Customer Service at 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 Validity of results and interpretation are based on the sample and information as supplied.