



POWER SYSTEMS
SYSTÈMES DE PUISSANCE

RAPPORT DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

CORROSION

NORMAL

CONTAMINANTS

NORMAL

ÉTAT DU LIQUIDE REFROIDISSEMENT

NORMAL

Secteur

APTUM [156817]

Identité de la machine

GD11835

Composant

Liquide de refroidissement

Fluide

EXTENDED LIFE COOLANT (--- GAL)

RECOMMENDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Le fluide n'était pas spécifié, toutefois, une comparaison avec d'autres fluides indique que ce fluide est du (GENERIC) EXTENDED LIFE COOLANT. Veuillez confirmer.

CORROSION

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.








CONTAMINANTS

Il n'y a aucun indice de contamination dans l'agent de refroidissement.

ÉTAT DU LIQUIDE REFROIDISSEMENT

L'état de l'agent de refroidissement est acceptable pour la durée de service.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		WA0019082	WA0019087	GD0004910
Date d'échant.		Client Info		23 May 2023	23 May 2023	17 May 2021
Âge d la Machine	hrs	Client Info		0	0	0
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<1	<1	<1
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>10	1	<1	<1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>10	2	2	<1
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	<1	2
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	0	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	0	0
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	<1	2
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	>100	7	5	4
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	>40	3	3	3
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Apparence du liquide de refroidissement		Visual*	Clear	Clear	Clear	Clear
Densité		ASTM D1298*		1.062	1.062	1.063
pH	Scale 0-14	ASTM D1287*	9.0	8.56	8.61	8.68
Nitrites	ppm	Alcan Test Kit*		360	400	400
Réserve d'alcalinité	Scale 0-20	ASTM D1121*		2.3	2.4	2.1
Pourcentage de glycol	%	ASTM D3321*	50	45.6	45.6	46.0
Point de congélation	°C	ASTM D3321*	-40	-24	-24	-32
Carboxylate				---	---	---
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)		14	15	16
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		24	23	16
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		35	42	56
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		84	85	105
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		2421	2358	2566
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)		2440	2376	3159
Couleur du liquide de refroidissement		Visual*	Orange/R	Orange	Orange	Red



ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : WA0019082
N° de laboratoire : 02561072
Numéro unique : 5590113
Analyse : COOL

Reçu : 31 May 2023
Diagnostiqué : 01 Jun 2023
Diagnostiqueur : Wes Davis

Generatrice Drummond
 243 rue des ARTISANS
 SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM, QC
 CA J0C 1K0

Contact: Valerie Poirier
 poiirivalerie@generatricedrummond.com

T: (819)398-6811
 F: (819)398-7022

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.