



# RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	<b>NORMAL</b>
CONTAMINATION	<b>NORMAL</b>
ÉTAT DU FLUIDE	<b>NORMAL</b>

Secteur  
**MICHAUDVILLE**

Identité de la machine

**1502**

Composant

**Moteur diesel**

Fluide

**DIESEL ENGINE OIL SAE 5W40 (--- GAL)**

## RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. Please specify the component make and model with your next sample.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>PC0072961</b>	PC0070945	PC0064601
Date d'échant.		Client Info		<b>24 Jul 2023</b>	09 Feb 2023	28 Sep 2022
Âge d la Machine	hrs	Client Info		<b>13184</b>	12693	12077
Âge de l'huile	hrs	Client Info		<b>0</b>	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		<b>0</b>	0	0
Huile changée		Client Info		<b>N/A</b>	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		<b>N/A</b>	N/A	N/A
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	NORMAL	NORMAL

## USURE

All component wear rates are normal.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	<b>9</b>	9	11
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>&lt;1</b>	0	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<b>0</b>	0	0
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	<b>0</b>	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>2</b>	2	3
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	<b>&lt;1</b>	0	<1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	<b>2</b>	2	4
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<b>&lt;1</b>	0	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0

## CONTAMINATION











There is no indication of any contamination in the oil.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	<b>9</b>	11	23
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>1</b>	1	3
Essence		WC Method	>5	<b>&lt;1.0</b>	<1.0	<1.0
Glycol		WC Method		<b>NEG</b>	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	<b>0.1</b>	0	0.1
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	<b>7.5</b>	8.3	8.5
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	<b>20.7</b>	20.0	19.4
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	<b>NEG</b>	NEG	NEG

## ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the oil is acceptable for the time in service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	>44	<b>1</b>	1	2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	250	<b>5</b>	1	2
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	10	<b>0</b>	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	100	<b>53</b>	59	58
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	450	<b>857</b>	989	971
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	3000	<b>1219</b>	1150	1124
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1150	<b>1029</b>	1099	1086
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1350	<b>1137</b>	1202	1213
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	4250	<b>2610</b>	2711	2653
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	<b>15.8</b>	15.4	15.4
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	91	<b>83.6</b>	91.8	89.5
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	14.4	<b>12.8</b>	13.4	13.2
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	164	<b>152</b>	146	147



ISO 17025:2017  
Accredited  
Laboratory

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.  
**N° d'échantillon** : PC0072961 **Reçu** : 25 Jul 2023  
**N° de laboratoire** : 02571888 **Diagnostiqué** : 25 Jul 2023  
**Numéro unique** : 5616939 **Diagnostiqueur** : Wes Davis  
**Analyse** : MOB 1 ( Additional Tests: KV40, VI )

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

270 RUE BRUNET  
MONT ST-HILAIRE, QC  
CA J3H 0M6  
Contact: Martin Trudel  
mtrudel@michaudville.com

T:  
F: