



Identité de la machine

TANK PRESTONE GARAGE

Composant

Liquide de refroidissement

Fluide

EXTENDED LIFE COOLANT (--- GAL)

RECOMMENDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Le fluide n'était pas spécifié, toutefois, une comparaison avec d'autres fluides indiqua que ce fluide est du (GENERIC) EXTENDED LIFE COOLANT. Veuillez confirmer.

CORROSION

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.








CONTAMINANTS

Il n'y a aucun indice de contamination dans l'agent de refroidissement.

ÉTAT DU LIQUIDE REFROIDISSEMENT

L'état de l'agent de refroidissement est acceptable pour la durée de service.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0074057	---	---
Date d'échant.		Client Info		18 Sep 2023	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		0	---	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	---	---
Huile changée		Client Info		N/A	---	---
Statut de l'échant.				NORMAL	---	---
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	>100	2	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	>40	1	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Apparence du liquide de refroidissement		Visual*	Clear	Clear	---	---
Densité		ASTM D1298*		1.068	---	---
pH	Scale 0-14	ASTM D1287*	9.0	9.19	---	---
Nitrites	ppm	Alcan Test Kit*		880	---	---
Réserve d'alcalinité	Scale 0-20	ASTM D1121*		5.7	---	---
Pourcentage de glycol	%	ASTM D3321*	50	50.9	---	---
Point de congélation	°C	ASTM D3321*	-40	-35	---	---
Carboxylate				---	---	---
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)		23	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		7	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		212	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		81	---	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		5164	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)		3055	---	---
Couleur du liquide de refroidissement		Visual*	Orange/R	Red	---	---



Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0074057 **Reçu** : 19 Sep 2023
N° de laboratoire : 02583726 **Diagnostiqué** : 19 Sep 2023
Numéro unique : 5644791 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : COOL

TRANSDEV LIMOCAR
 1500 LOUIS MARCHAND
 BELOEIL, QC
 CA J3G 6S3
 Contact: Olivier Tardif
 olivier.tardif@transdev.com
 T: (450)446-5666

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.