



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Secteur
PWGSC [99909]
 Identité de la machine
UNIT 2 (S/N 7A70867)

Composant
Moteur diesel
 Fluide
SHELL ROTELLA T 15W40 (--- GAL)

RECOMMENDATION

Confirm the source of the lubricant being utilized for top-up/fill.
 Resample at the next service interval to monitor.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		CU0020719	CU0020716	CU0020718
Date d'échant.		Client Info		05 Nov 2023	03 Oct 2023	11 Sep 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info		1176	1100	1174
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		N/A	Not Changd	N/A
Filtre changé		Client Info		N/A	Not Changd	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

All component wear rates are normal.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	3	3	3
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	0	0	0
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<1	0	0
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	<1	<1	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	1	<1	<1
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	<1	0	0
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	<1	<1	<1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	0	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	NONE

CONTAMINATION











There is no indication of any contamination in the oil.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	6	6	6
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	0	0	<1
Essence		WC Method	>5	<1.0	<1.0	<1.0
Glycol		WC Method		NEG	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0	0	0
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	6.2	6.0	6.0
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	20.1	19.8	19.8
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

Additive levels indicate the addition of a different brand, or type of oil.
 The condition of the oil is acceptable for the time in service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		3	4	3
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	35	43	44	45
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	<1	<1	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	0	47	49	48
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	10	767	793	787
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	2340	1104	1152	1128
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1110	666	702	726
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1210	779	808	800
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	3890	1855	1931	1913
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	16.7	16.0	16.1
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	15.7	14.2	14.2	14.3



ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : CU0020719
N° de laboratoire : 02594486
Numéro unique : 5671565
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: Visual)

CUMMINS EASTERN CANADA LP
 3189 SWANSEA CRESCENT
 OTTAWA, ON
 CA K1G 3W5
 Contact: Cindy Harrison
 cindy.harrison@cummins.com
 T: (613)736-1146
 F: x:

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.