



Identité de la machine

15101

Composant

Liquide de refroidissement

Fluid

{not provided} (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0083479	---	---
Date d'échant.		Client Info		31 Jan 2024	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		1524	---	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	---	---
Huile changée		Client Info		N/A	---	---
Statut de l'échant.				NORMAL	---	---

CORROSION

All component wear rates are normal.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>10	4	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	---	---

CONTAMINANTS








There is no indication of any contamination in the coolant.

Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	>100	7	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	>40	3	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Apparence du liquide de refroidissement		Visual*	Clear	Clear	---	---

ÉTAT DU LIQUIDE REFROIDISSEMENT

The condition of the coolant is acceptable for the time in service.

Densité		ASTM D1298*		1.078	---	---
pH	Scale 0-14	ASTM D1287*		8.26	---	---
Nitrites	ppm	Alcan Test Kit*		680	---	---
Réserve d'alcalinité	Scale 0-20	ASTM D1121*		3.6	---	---
Pourcentage de glycol	%	ASTM D3321*		58.5	---	---
Point de congélation	°C	ASTM D3321*		-48	---	---
Carboxylate				---	---	---
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)		79	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		5	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		18	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		595	---	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		8201	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)		388	---	---
Couleur du liquide de refroidissement		Visual*		Red	---	---



Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.
N° d'échantillon : PC0083479 **Reçu** : 01 Feb 2024
N° de laboratoire : 02612936 **Diagnostiqué** : 05 Feb 2024
Numéro unique : 5722031 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : COOL

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

270 RUE BRUNET
 MONT ST-HILAIRE, QC
 CA J3H 0M6
 Contact: Martin Trudel
 mtrudel@michaudville.com

T:
F: