



POWER SYSTEMS
SYSTÈMES DE PUISSANCE

RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Secteur

[6100281366]

Identité de la machine

JOHN DEERE KITCISAKIK

Composant

Moteur diesel

Fluid

SAE 15W40 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		WA0021432	---	---
Date d'échant.		Client Info		09 Apr 2024	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		3664	---	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		525	---	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		525	---	---
Huile changée		Client Info		N/A	---	---
Filtre changé		Client Info		N/A	---	---
Statut de l'échant.				NORMAL	---	---

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>51	4	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>11	0	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	0	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>31	2	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>26	0	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>26	1	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>4	0	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---

CONTAMINATION












Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>22	4	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	---	---
Essence		WC Method	>2.1	<1.0	---	---
L'eau		WC Method	>0.21	NEG	---	---
Glycol		WC Method		NEG	---	---
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0	---	---
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	8.4	---	---
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	20.7	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.21	NEG	---	---

ÉTAT DU FLUIDE

Le résultat pour le BN indique que la réserve d'alcalinité est acceptable pour l'huile. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	>57	3	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		145	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		157	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		515	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		1840	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		859	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		1037	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		2671	---	---
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	15.5	---	---
Indice d'alcalinité	mg KOH/g	ASTM D2896*		8.38	---	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	14.5	14.7	---	---



Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : WA0021432
N° de laboratoire : 02628348
Numéro unique : 5761480
Analyse : MOB 2

Reçu : 12 Apr 2024
Tested : 12 Apr 2024
Diagnostiqué : 12 Apr 2024 - Wes Davis

Wajax Power Systems
 1080 Rue Jules-Brisebois
 Val D'Or, QC
 CA J9P 6X4
 Contact: Luc Laflamme
 llaflamme@wajax.com
 T: (819)874-2552
 F: (819)874-8995

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.