



# RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	<b>NORMAL</b>
CONTAMINATION	<b>NORMAL</b>
ÉTAT DU FLUIDE	<b>NORMAL</b>

Identité de la machine

**68**

Composant

**Moteur diesel**

Fluid

{not provided} (--- GAL)

## RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Le fluide n'était pas spécifié, toutefois, une comparaison avec d'autres fluides indiqua que ce fluide est du SAE 15W40 Diesel Engine Oil. Veuillez confirmer la viscosité de l'huile et veuillez préciser la marque de votre prochain échantillon.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>CU0023104</b>	---	---
Date d'échant.		Client Info		<b>13 Jun 2024</b>	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		<b>0</b>	---	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		<b>0</b>	---	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		<b>0</b>	---	---
Huile changée		Client Info		<b>N/A</b>	---	---
Filtre changé		Client Info		<b>N/A</b>	---	---
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	---	---

## USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>165	<b>32</b>	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>2</b>	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<b>0</b>	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<b>0</b>	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<b>0</b>	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>&lt;1</b>	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>150	<b>20</b>	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>90	<b>35</b>	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>1</b>	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>LIGHT</b>	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---

## CONTAMINATION












Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>35	<b>4</b>	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>5</b>	---	---
Essence		WC Method	>3.0	<b>&lt;1.0</b>	---	---
L'eau		WC Method	>0.2	<b>NEG</b>	---	---
Glycol		WC Method		<b>NEG</b>	---	---
% de suie	%	ASTM D7844*	>7.5	<b>0.9</b>	---	---
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	<b>10.4</b>	---	---
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	<b>24.5</b>	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	<b>NEG</b>	---	---

## ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>18</b>	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>23</b>	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		<b>44</b>	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>675</b>	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1524</b>	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>965</b>	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1167</b>	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		<b>2231</b>	---	---
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	<b>19.6</b>	---	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)		<b>103</b>	---	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)		<b>13.6</b>	---	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*		<b>131</b>	---	---



**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : CU0023104      **Reçu** : 14 Jun 2024  
**N° de laboratoire** : 02641931      **Tested** : 17 Jun 2024  
**Numéro unique** : 5799470      **Diagnostiqué** : 17 Jun 2024 - Wes Davis  
**Analyse** : MOB 1 ( Additional Tests: KV40, VI, Visual )

**ENTREPRISES LEDUC & FILS**  
 165 RUE DE L'EGLISE  
 ST THURIBE, QC  
 CA G0A 4H0  
 Contact: Service Manager  
 gestionleduc@gmail.com

Pour discuter cette rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.  
 Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.  
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:  
F: