

30/03/2023

SEÑORES: NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA S.A.

Planta: CNA I

- - Buenos Aires

INFORME DE ENSAYO

Equipo: EY30 D001 - No especifica - Genérico

Componente: Motor

Información suministrada por el cliente:

Descripción	POST PRUEBA	
Lubricante	Shell RIMULA 15W40	hs lub.
Muestra Extraída	16/03/2023 (Realizado por el cliente)	hs eq.
Rótulo	-	L agregados

Muestra Nro 23031338
Informe Nro 037161 v.1 Final
Muestra Recibida 28/03/2023
Realización de Ensayos 29/03/2023 al 29/03/2023

		Análisis anterior	Análisis anterior	
<u>CONTAMINANTES</u>		23031338	22120593	22020697
Agua (Karl Fischer)	ASTM D6304(c) mg/kg (ppm)	260,4	466	359



Ing. Esteban Lantos
Presidente

Se devuelve el remanente de muestras y elementos de Análisis para su disposición final, o en su defecto se conserva en el Laboratorio durante 3 meses.

Los datos informados se refieren a la muestra analizada, como fue recibida. El Laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente. Para cada determinación, la incertidumbre corresponde a la norma específica. Se autoriza solamente la reproducción total del presente informe. El Laboratorio no se responsabiliza por la Impresión ni uso posterior de la información del mismo.

Toda información surgida a partir del análisis de la muestra en cuestión, es de carácter confidencial entre el cliente y el Laboratorio, según la Ley N°24.766. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, solo con el consentimiento del cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado, excepto que dicha acción se encuentre prohibida por ley.

***** FIN DEL INFORME *****