

04/07/2023

SEÑORES: ALUAR S.A.
Planta: TRANSFORMADORES

9129 - Puerto Madryn - Chubut

INFORME DE ENSAYO

Equipo: **EMV - TR263 - 3391/T - EMV - Generico - 3391/T**
Componente: **Cuba**

Información suministrada por el cliente:

Descripción		
Lubricante	Genérico Transformador Inhibido	hs lub.
Muestra Extraída	23/05/2023 (Realizado por el cliente)	hs eq.
Rótulo	TAPA LANTOS:022515-Nº DE CERTIFICACION DE DERIVACION:20230523-0870	L agregados

Muestra Nro 23060183
Informe Nro 041623 v.1 Final
Muestra Recibida 05/06/2023
Realización de Ensayos 05/06/2023 al 03/07/2023

<u>BIFENILOS POLICLORADOS</u>		<u>23060183</u>	<u>(**)</u>
PCB	ASTM D4059	mg/kg (ppm)	19,00

(**) En provincia de Buenos Aires: máx 2 ppm (OPDS), máx 50 ppm (OPDS 376/18). De acuerdo a la Ley Nacional Argentina N° 25670/02 "Presupuestos mínimos para la Gestión y Eliminación de los PCB'S" los aceites reciben la siguiente denominación de acuerdo a su contenido de PCB: • menor que 50 ppm: "libres de PCB" • más de 50 ppm: "PCB" Ciertas jurisdicciones pueden tener requisitos más exigentes.

CERTIFICADO DE DERIVACIÓN – SOLO USO INTERNO

N° de Certificado de Derivación: 20230523-0870

Laboratorio Derivante: ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C. Registro N°: 34
 Laboratorio Analista: LABORATORIO DR. LANTOS Registro N°: 6

N° de Certificado Cadena de Custodia: _____

PERSONAL QUE SEGREGÓ LA MUESTRA

Apellido y Nombres	D.N.I.	Título Habilitante	Firma
ALBIZU ANTONELLA	---	---	

Extracción de la Muestra			Metodología de Extracción
Fecha	Hora	Temperatura (°C)	
23/05/2023	15:15	---	

Lugar de Extracción (Coordenadas)	Datos Ambientales		
	Viento	Humedad	Temperatura
Transformador N°263	N/A	N/A	N/A

Detalles del Muestreo

Numero de Muestra: 20230523-0870

ANALITOS REQUERIDOS

Analito	Capacidad y Material del Envase	Tipo de Conservación	Cantidad de Muestras	Precinto N° / Presentación
Bifenilo Policlorado	Envase de vidrio	---	1	

Fecha de envío del Laboratorio Derivante	Recepción de la Muestra en el Laboratorio Analista
Fecha: 01/06/2022 - Hora: 10:00	Fecha.....Hora..... Temperatura.....


 Federico Ubrich
 Técnico Químico
 Legajo Aluar 37249
 Responsable Laboratorio Ambiental
 Firma y Sello del Responsable del Laboratorio Derivante




Andrés Bodner
 Consultor Técnico Sr.

Los datos informados se refieren a la muestra analizada, como fue recibida. El Laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente. Se autoriza solamente la reproducción total del presente informe. El Laboratorio no se responsabiliza por la impresión ni uso posterior de la información del mismo.

Toda información surgida a partir del análisis de la muestra en cuestión, es de carácter confidencial entre el cliente y el Laboratorio, según la Ley N°24.766. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, solo con el consentimiento del cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado, excepto que dicha acción se encuentre prohibida por ley.

***** FIN DEL INFORME *****