



Cliente Planta Contacto Procedencia Fecha recepción Fecha informe Muestreo	ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL YPF S.A - LAS HERAS 1 Fabian Medina ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL 03/01/2024 05/01/2024 - Realizado entre 04/01/2024 y 04/01/2024 Realizado por el cliente - Tomada el día 03/01/2024	Equipo Marca Modelo Nro. de serie Producto Rótulo	404339 Enerflex Tandem - Genérico Refrigerante - Etilen Glicol	Componente Volumen (L) Agregado Cambio producto Cambio filtro Nro. informe	Refrigerante Principal - - No - 24010177
---	--	--	--	---	---

INFORME (052207 v.1 - Final)

Ensayo	Límites	Unidad	Método	Partículas													
Apariencia	Opaco	-	Visual														
Glicol	40	ml/100ml	ASTM D3321														
Punto de congelación	-26	°C	ASTM D3321														
Punto de ebullición	106	°C	ASTM D3321														
Compuesto activo	-	%	Método interno														
Reserva alcalina	-	mlHCl 0,1N/ml	ASTM D1121														
Densidad	-	kg/l	ASTM D4052														
Conductividad	267	µS/cm	SM 2510														
Sólidos totales disueltos	171	mg/l (ppm)	SM 2520														
Dureza	-	mgCaCO3/L	SM 2340														
Sulfatos	-	mg/l (ppm)	SM 4500														
Cloruros	-	mg/l (ppm)	SM 4500														
Color	Marrón	-	Visual														
Espuma	Normal	-	MI010														
pH	7,5-11,0	6.60	SM 4500 HB		Aditivos							Método					
					Tolutriazol	-	mg/l (ppm)					HACH 8079					
					Fosfatos	-	mg/l (ppm)					HACH 8048					
					Fosfonatos	-	mg/l (ppm)					HACH 8079					
					Molibdatos	0	mg/l (ppm)					HACH 8036					
					Nitritos	0	mg/l (ppm)					SM 4500					
					Nitros	-	mg/l (ppm)					SM 4500					
					Sílice	-	mg/l (ppm)					SM 4500					
					Al	B	Ca	Cu	Fe	K	Mg	Mo	Na	P	Pb	Si	Zn
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Conclusiones

Calidad del Agua: PH dentro del rango normal. Conductividad del agua dentro del rango normal. Espuma normal.
Aditivación: Se encuentra bien la protección anticorrosiva/pasivadora. La concentración de Glicol es baja (40%).
 No se detectan Nitritos. No se detectan molibdatos.
Corrosión Ferrosa: Densidad ferrosa (PQI) normal.
Contaminantes: Se observan precipitados. Se observa contaminación con aceite.
Recomendación: Se recomienda cambiar el producto y, a fin de observar la evolución, tomar una muestra en el próximo PM.
 Por favor informar producto utilizado.

Especificación suministrada por el cliente. Se devuelve el remanente de muestras y elementos de Análisis para su disposición final, o en su defecto se conserva en el Laboratorio durante 3 meses. Los datos informados se refieren a la muestra analizada, como fue recibida. El Laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente. Para cada determinación, la incertidumbre corresponde a la norma específica. Se autoriza solamente la reproducción total del presente informe. Toda información surgida a partir del análisis de la muestra en cuestión, es de carácter confidencial entre el cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, solo con el consentimiento del cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.

FIN DE INFORME

Firma:



Pablo Martín
Gerente WearCheck