



<b>Ciudad</b> <b>Planta</b> <b>Contacto</b> <b>Procedencia</b> <b>Fecha recepción</b> <b>Fecha informe</b> <b>Muestreo por</b>	<b>ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL</b>	<b>Equipo</b> <b>Marca</b> <b>Modelo</b> <b>Nro de serie</b> <b>Lubricante</b> <b>Rótulo</b>	215556	<b>Componente</b> <b>Volumen (L)</b> <b>Agregado</b> <b>Cambio lubricante</b> <b>Cambio filtro</b> <b>Nro. informe</b>	Motor a Gas - Caterpillar - G3606TALE
	Pluspetrol Energy - RAMOS O&M Guillermo Perelló ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL 22/01/2024 23/01/2024 - Realizado entre 22/01/2024 y 23/01/2024 Realizado por el cliente		Tándem Tandem - CASTROL Duratec LFG 40		- - No No 24011329

### INFORME (053442 v.1 - Final)

	Fecha	Horas/Km	
1	24011329 22/01/2024	<b>Equipo</b> 122036hs <b>Componente</b> -hs <b>Lubricante</b> 2084hs	La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación, nitración y sulfatación se encuentran dentro del rango normal. El TBN es aceptable. Valor de acidez (TAN) aceptable. No se detecta contaminación compatible con polvo ambiente. No se detecta contaminación con agua reportable. No se detecta contaminación con glicol reportable. Los valores de desgastes se encuentran dentro del rango normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. A fin de observar la evolución tome una muestra en el próximo PM.
2	23120627 12/12/2023	<b>Equipo</b> 121283hs <b>Componente</b> -hs <b>Lubricante</b> 121283hs	La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación, nitración y sulfatación se encuentran dentro del rango normal. El TBN es aceptable. Valor de acidez (TAN) aceptable. No se detecta contaminación compatible con polvo ambiente. No se detecta contaminación con agua reportable. No se detecta contaminación con glicol reportable. Los valores de desgastes se encuentran dentro del rango normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. A fin de observar la evolución tome una muestra en el próximo PM.
3	23110286 21/10/2023	<b>Equipo</b> 120453hs <b>Componente</b> -hs <b>Lubricante</b> 501hs	La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación, nitración y sulfatación se encuentran dentro del rango normal. El TBN es aceptable. Valor de acidez (TAN) aceptable. No se detecta contaminación compatible con polvo ambiente. No se detecta contaminación con agua reportable. No se detecta contaminación con glicol reportable. Los valores de desgastes se encuentran dentro del rango normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. A fin de observar la evolución tome una muestra en el próximo PM.
4	-	<b>Equipo</b> -- <b>Componente</b> -- <b>Lubricante</b> --	

#### DATOS ANALÍTICOS:

	Fe	Cr	Mo	Al	Cu	Pb	Sn	Ag	Ni	V	Ti	Si	Na	K	B	Mg	Ca	Ba	Zn	P	S	Cl	Hollín	Comb	Agua	Glicol	Ox	NOx	SOx	PQI	TBN	TAN	pH In
1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	91	6	1457	<1	282	282	-	-	0.1	-	828.4	ND	9.10	8.70	14.30	4	5.30	1.51	5.40
2	<1	<1	<1	3	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1	103	5	1273	<1	274	257	-	-	0.1	-	427.6	ND	8.50	8.40	13.80	1	5.50	1.50	4.80
3	<1	<1	<1	3	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	1	<1	<1	104	5	1323	<1	271	258	-	-	0.1	-	287.7	ND	7.40	8.00	13.30	0	5.50	0.97	5.40
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	ISO 4406	>4	>6	>10	>14	>21	>38	>70	>100	Filtr	FP	V40	V100	IV
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.1	12.73	102
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.5	12.81	104
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.88	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

METODOS Y UNIDADES			
<b>Elementos (µg/g)</b>	ASTM D5185	<b>Agua KF (µg/g)</b>	ASTM D6304
<b>Hollín (%)</b>	ASTM E2412	<b>Glicol (%)</b>	ASTM E2412
<b>Combustible (%)</b>	Interno	<b>Oxidación (abs/0.1mm)</b>	ASTM E2412
<b>Agua Crackle (%)</b>	Interno	<b>Nitración (abs/0.1mm)</b>	ASTM E2412
<b>Sulfatación (abs/0.1mm)</b>	ASTM E2412	<b>TBN (mg KOH/g)</b>	ASTM D2896
<b>PQI</b>	Analex PQI	<b>TAN (mg KOH/g)</b>	ASTM D974
<b>Conteo Partículas (mg/100mL)</b>		<b>Viscosidad (mm²/s - cSt)</b>	
<b>Filtración (mg/100mL)</b>		<b>Índice de viscosidad</b>	ASTM D2270

**Especificación suministrada por el cliente.** Se devuelve el remanente de muestras y elementos de Análisis para su disposición final, o en su defecto se conserva en el Laboratorio durante 3 meses. Los datos informados se refieren a la muestra analizada, como fue recibida. El Laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente. Para cada determinación, la incertidumbre corresponde a la norma específica. Se autoriza solamente la reproducción total del presente informe. Toda información surgida a partir del análisis de la muestra en cuestión, es de carácter confidencial entre el cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, solo con el consentimiento del cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.

\*\*\*FIN DE INFORME\*\*\*

Firma:

Pablo Martín  
Gerente WearCheck