



Cliente Planta Contacto Procedencia Fecha recepción Fecha informe Muestreo por	ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL Camuzzi - TOLHUIN René Navarro Vera ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL 19/02/2024 21/02/2024 - Realizado entre 19/02/2024 y 20/02/2024 Realizado por el cliente		INFORMACION PROVISTA POR EL CLIENTE			
	Equipo Marca Modelo Nro de serie Lubricante Rótulo	13226 Tándem Tándem - CASTROL Duratec LFG 40	Componente Volumen (L) Agregado Cambio lubricante Cambio filtro Nro. informe	Motor a Gas - Waukesha - L7042GL - - - - 24021084		

INFORME (055073 v.1 - Final)

	Fecha	Horas/Km		
1	24021084 05/01/2024	Equipo 22952hs Componente 22952hs Lubricante 3111hs	La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación, nitración y sulfatación se encuentran dentro del rango normal. El TBN es aceptable. Valor de acidez (TAN) aceptable. No se detecta contaminación compatible con polvo ambiente. No se detecta contaminación con agua reportable. Se detecta leve contaminación con glicol reportable. Desgaste ferroso, hierro normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. Desgaste no ferroso, se encuentran dentro del rango normal. Se recomienda seguir la contaminación con glicol. A fin de observar la evolución tome una muestra en las próximas 500hs.	
2	23120703 03/11/2023	Equipo 22815hs Componente -hs Lubricante 2975hs	La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación, nitración y sulfatación se encuentran dentro del rango normal. El TBN es aceptable. Valor de acidez (TAN) aceptable. No se detecta contaminación compatible con polvo ambiente. No se detecta contaminación con agua reportable. Se detecta leve contaminación con glicol reportable. Los valores de desgastes se encuentran dentro del rango normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. Se recomienda seguir la contaminación con glicol, dado que tiene tendencia a elevarse. A fin de observar la evolución tome una muestra en el próximo PM.	
3	23111137 -	Equipo -hs Componente -hs Lubricante -hs	La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación, nitración y sulfatación se encuentran dentro del rango normal. El TBN es aceptable. Valor de acidez (TAN) aceptable. No se detecta contaminación compatible con polvo ambiente. No se detecta contaminación con agua reportable. Se detecta leve contaminación con glicol reportable. Los valores de desgastes se encuentran dentro del rango normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. Se recomienda seguir la contaminación con glicol, dado que tiene tendencia a elevarse. A fin de observar la evolución tome una muestra en el próximo PM.	
4	23111022 09/10/2023	Equipo 22732hs Componente -hs Lubricante 2892hs	La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación, nitración y sulfatación se encuentran dentro del rango normal. El TBN es aceptable. Valor de acidez (TAN) aceptable. No se detecta contaminación compatible con polvo ambiente. No se detecta contaminación con agua reportable. No se detecta contaminación con glicol reportable. Los valores de desgastes se encuentran dentro del rango normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. A fin de observar la evolución tome una muestra en el próximo PM.	

DATOS ANALÍTICOS:

	Fe	Cr	Mo	Al	Cu	Pb	Sn	Ag	Ni	V	Ti	Si	Na	K	B	Mg	Ca	Ba	Zn	P	S	Cl	Hollín	Comb	Agua	Glicol	Ox	NOx	SOx	PQI	TBN	TAN	pH In
1	10	<1	9	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	16	25	84	7	1263	<1	292	267	-	-	0.1	-	603.5	69	9.60	8.80	14.40	0	3.70	2.25	6.60
2	12	<1	10	4	<1	3	<1	<1	<1	<1	<1	1	10	21	73	10	1630	<1	320	321	-	-	0.1	-	517.0	80	9.70	9.00	15.50	4	4.20	2.61	4.50
3	11	<1	8	4	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	12	22	68	8	1340	<1	293	274	-	-	0.1	-	403.0	85	10.00	9.00	15.50	5	4.00	1.89	5.20
4	10	<1	8	4	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	13	23	72	8	1334	<1	291	277	-	-	0.1	-	363.1	55	10.80	9.30	15.70	2	3.90	1.56	4.50

	ISO 4406	>4	>6	>10	>14	>21	>38	>70	>100	Filtr	FP	V40	V100	IV
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.6	12.89	96
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.1	13.46	104
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.4	13.08	98
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.11	-	-

MÉTODOS Y UNIDADES

Elementos (µg/g)	ASTM D5185	Agua KF (µg/g)	ASTM D6304	Sulfatación (abs/0.1mm)	ASTM E2412	Conteo Partículas	ASTM D7647
Hollín (%)	ASTM E2412	Glicol (%)	ASTM E2412	PQI	Analex PQI	Filtración (mg/100mL)	ISO 4405
Combustible (%)	Interno	Oxidación (abs/0.1mm)	ASTM E2412	TBN (mg KOH/g)	ASTM D2896	Viscosidad (mm ² /s - cSt)	ASTM D7279
Agua Crackle (%)	Interno	Nitración (abs/0.1mm)	ASTM E2412	TAN (mg KOH/g)	ASTM D974	Índice de viscosidad	ASTM D2270

Especificación suministrada por el cliente. Se devuelve el remanente de muestras y elementos de Análisis para su disposición final, o en su defecto se conserva en el Laboratorio durante 3 meses. Los datos informados se refieren a la muestra analizada, como fue recibida. El Laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente. Para cada determinación, la incertidumbre corresponde a la norma específica. Se autoriza solamente la reproducción total del presente informe. Toda información surgida a partir del análisis de la muestra en cuestión, es de carácter confidencial entre el cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, solo con el consentimiento del cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.

FIN DE INFORME

Firma:

Jorge Palma
Consultor Técnico Senior