



<b>Cliente</b> <b>Planta</b> <b>Contacto</b> <b>Procedencia</b> <b>Fecha recepción</b> <b>Fecha informe</b> <b>Muestreo por</b>	<b>ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL</b>		<b>INFORMACION PROVISTA POR EL CLIENTE</b>			
	Enap Sipetrol Argentina - ESTANCIA AGUA FRESCA René Navarro Vera ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL 22/01/2024 24/01/2024 - Realizado entre 22/01/2024 y 23/01/2024 Realizado por el cliente		<b>Equipo</b>	88296	<b>Componente</b>	Motor a Gas
			<b>Marca</b>	Tándem	<b>Volumen (L)</b>	-
			<b>Modelo</b>	Tandem	<b>Agregado</b>	-
			<b>Nro de serie</b>	-	<b>Cambio lubricante</b>	-
			<b>Lubricante</b>	CASTROL Duratec LFG 40	<b>Cambio filtro</b>	-
			<b>Rótulo</b>		<b>Nro. informe</b>	24011373

### INFORME (053466 v.1 - Final)

	Fecha	Horas/Km		
<b>1</b>	24011373 01/12/2024	<b>Equipo</b> 5338hs <b>Componente</b> 5338hs <b>Lubricante</b> 5338hs		La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación, nitración y sulfatación se encuentran dentro del rango normal. El TBN es aceptable. Valor de acidez (TAN) aceptable. No se detecta contaminación compatible con polvo ambiente, reportable. No se detecta contaminación con agua reportable. No se detecta contaminación con glicol reportable. Desgaste ferroso, hierro normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. Desgaste no ferroso, se encuentran reportable en plomo, en ascenso. Se recomienda verificar el origen del plomo, normalmente proveniente de cojinetes, tal vez puede deberse a un equipo en un régimen de carga bajo. A fin de observar la evolución tome una muestra a las 250 Hs.
<b>2</b>	23121238 18/12/2023	<b>Equipo</b> 4250hs <b>Componente</b> -hs <b>Lubricante</b> 4250hs		La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación, nitración y sulfatación se encuentran dentro del rango normal. El TBN es aceptable. Valor de acidez (TAN) aceptable. No se detecta contaminación compatible con polvo ambiente, reportable. No se detecta contaminación con agua reportable. No se detecta contaminación con glicol reportable. Los valores de desgastes se encuentran dentro del rango normal, reportable en plomo. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. Se recomienda verificar el origen del plomo, normalmente proveniente de cojinetes, tal vez puede deberse a un equipo en un régimen de carga bajo. A fin de observar la evolución tome una muestra en el próximo PM.
<b>3</b>	23111658 18/11/2023	<b>Equipo</b> 4250hs <b>Componente</b> 4250hs <b>Lubricante</b> 4250hs		La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación, nitración y sulfatación se encuentran dentro del rango normal. El TBN es aceptable. Valor de acidez (TAN) aceptable. No se detecta contaminación compatible con polvo ambiente. No se detecta contaminación con agua reportable. No se detecta contaminación con glicol reportable. Los valores de desgastes se encuentran dentro del rango normal, reportable en plomo. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. Se recomienda verificar el origen del plomo, normalmente proveniente de cojinetes, tal vez puede deberse a un equipo en un régimen de carga bajo. A fin de observar la evolución tome una muestra en el próximo PM.
<b>4</b>	23101680 15/10/2023	<b>Equipo</b> 3889hs <b>Componente</b> -hs <b>Lubricante</b> 3889hs		La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación, nitración y sulfatación se encuentran dentro del rango normal. El TBN es aceptable. Valor de acidez (TAN) aceptable. No se detecta contaminación compatible con polvo ambiente. No se detecta contaminación con agua reportable. No se detecta contaminación con glicol reportable. Los valores de desgastes se encuentran dentro del rango normal, reportable en plomo. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. Se recomienda verificar el origen del plomo, normalmente proveniente de cojinetes, tal vez puede deberse a un equipo en un régimen de carga bajo. A fin de observar la evolución tome una muestra en el próximo PM.

#### DATOS ANALÍTICOS:

	Fe	Cr	Mo	Al	Cu	Pb	Sn	Ag	Ni	V	Ti	Si	Na	K	B	Mg	Ca	Ba	Zn	P	S	Cl	Hollín	Comb	Agua	Glicol	Ox	NOx	SOx	PQI	TBN	TAN	pH In
<b>1</b>	3	<1	<1	<1	7	24	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	84	7	1363	<1	261	246	-	-	<0.1	-	293.3	ND	16.40	12.10	17.80	20	3.30	2.31	5.10
<b>2</b>	2	<1	<1	4	7	18	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	1	94	7	1306	<1	271	247	-	-	0.1	-	395.3	ND	13.00	10.70	16.30	2	3.50	2.06	5.00
<b>3</b>	2	<1	<1	3	5	16	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	100	8	1386	<1	277	257	-	-	0.1	-	457.4	ND	11.60	10.10	15.30	2	3.70	1.83	5.50
<b>4</b>	3	<1	<1	5	4	16	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	111	8	1470	<1	295	286	-	-	0.1	-	214.0	ND	9.40	9.30	14.40	0	4.60	1.22	5.30

	ISO 4406	>4	>6	>10	>14	>21	>38	>70	>100	Filtr	FP	V40	V100	IV
<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.1	12.85	95
<b>2</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.1	13.15	100
<b>3</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.1	12.78	98
<b>4</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.61	-	-

#### METODOS Y UNIDADES

<b>Elementos</b> (µg/g)	ASTM D5185	<b>Agua KF</b> (µg/g)	ASTM D6304	<b>Sulfatación</b> (abs/0.1mm)	ASTM E2412	<b>Conteo Partículas</b>	ASTM D7647
<b>Hollín</b> (%)	ASTM E2412	<b>Glicol</b> (%)	ASTM E2412	<b>PQI</b>	Analex PQI	<b>Filtración</b> (mg/100mL)	ISO 4405
<b>Combustible</b> (%)	Interno	<b>Oxidación</b> (abs/0.1mm)	ASTM E2412	<b>TBN</b> (mg KOH/g)	ASTM D2896	<b>Viscosidad</b> (mm <sup>2</sup> /s - cSt)	ASTM D7279
<b>Agua Crackle</b> (%)	Interno	<b>Nitración</b> (abs/0.1mm)	ASTM E2412	<b>TAN</b> (mg KOH/g)	ASTM D974	<b>Índice de viscosidad</b>	ASTM D2270

**Especificación suministrada por el cliente.** Se devuelve el remanente de muestras y elementos de Análisis para su disposición final, o en su defecto se conserva en el Laboratorio durante 3 meses. Los datos informados se refieren a la muestra analizada, como fue recibida. El Laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente. Para cada determinación, la incertidumbre corresponde a la norma específica. Se autoriza solamente la reproducción total del presente informe. Toda información surgida a partir del análisis de la muestra en cuestión, es de carácter confidencial entre el cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, solo con el consentimiento del cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.