



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE


Sample Rating Trend

NORMALE



Secteur
centre énergétique
Identité de la machine
14-1801-01

Composant
Compresseur à vis 1
Fluide
SULLAIR SULLUBE (500 LTR)



DIAGNOSTIC

Recommandation

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Usure

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Contamination

La propreté du système est acceptable pour votre objectif de propreté ISO 4406. La teneur en eau est négligeable. La propreté du système et du fluide est acceptable.

État Du Fluide

Le AN est acceptable pour ce fluide. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.






INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON			methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Numéro d'échant.	Client Info				WC0833029	WC0818555	WC0827947
Date d'échant.	Client Info				29 Aug 2023	02 Aug 2023	04 Jul 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info			0	0	0
Âge de l'huile	hrs	Client Info			0	0	0
Huile changée		Client Info			N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.					NORMAL	NORMAL	ATTENTION

MÉTALUX D'USURE			methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>60		1	6	5
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>4		0	0	0
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)			<1	0	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)			0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)			0	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>5		<1	<1	<1
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>10		0	2	▲ 6
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>30		<1	<1	<1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15		0	0	0
Antimoine	ppm	ASTM D5185(m)			0	0	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)			0	0	0
Béryllium	ppm	ASTM D5185(m)			0	0	0
Cadmium	ppm	ASTM D5185(m)			0	0	0

ADDITIFS			methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	12		<1	<1	4
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	500		712	579	676
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	0.0		0	0	0
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)			0	0	0
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	0.0		<1	<1	<1
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	8.2		2	5	4
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	4.0		<1	0	1
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	0.1		3	9	8
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	240		300	384	391
Lithium	ppm	ASTM D5185(m)			<1	<1	<1

CONTAMINANTS			methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>50		<1	<1	1
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)			30	62	61
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20		3	9	0
Eau	%	ASTM D6304*	>0.5		0.356	0.299	0.400
ppm d'eau	ppm	ASTM D6304*	>5000		3561.5	2998.0	4004.5

PROPRETÉ DU FLUIDE			methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Particules >4µ		ASTM D7647			632	279	1048
Particules >6µ		ASTM D7647	>2500		219	88	406
Particules >14µ		ASTM D7647	>320		31	9	75
Particules >21µ		ASTM D7647	>80		11	4	29
Particules >38µ		ASTM D7647	>20		1	1	2
Particules >71µ		ASTM D7647	>4		0	1	0
Propreté de l'huile		ISO 4406 (c)	>18/15		15/12	14/10	16/13




FLUID DEGRADATION		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Indice d'acidité	mg KOH/g	ASTM D974*	0.06	0.09	0.87	0.68

VISUEL		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Préципиé	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.5	NEG	NEG	NEG
Eau libre	scalar	Visual*		NEG	NEG	NEG

PROPRIÉTÉS DU FLUID		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	38.1	37.4	42.6	41.6

IMAGES DE L'ÉCHANTILLON		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
-------------------------	--	---------	-------------	--------	--------	--------





Coluer



Fond



GRAPHIQUES



Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : WC0833029
N° de laboratoire : 02580384
Numéro unique : 5633444
Analyse : IND 2 (Additional Tests: KF, TAN Man)

Reçu : 05 Sep 2023
Diagnostiqué : 06 Sep 2023
Diagnostiqueur : Wes Davis

RTA - UGB
 C.P. 900
 Ville de la Baie, QC
 CA G7B 4G9
 Contact: Alcan Epc
 mathieu.tremblay2@riotinto.com
 T: (418)697-9568
 F: (418)697-9550

Pour discuter cette rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.