



Identité de la machine

4792

Composant

Moteur diesel

Fluide

DIESEL ENGINE OIL SAE 15W40 (--- GAL)

DIAGNOSTIC

Recommandation

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Usure

Les taux de métaux sont typiques pour la période de rodage d'un nouveau composant.

Contamination

Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

État Du Fluide

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

| INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON | | methode | limite/base | actuel | passé1 | passé2 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|
| Numéro d'échant. | Client Info | | | WA0019848 | --- | --- |
| Date d'échant. | Client Info | | | 12 Sep 2023 | --- | --- |
| Âge d la Machine | hrs | Client Info | | 20 | --- | --- |
| Âge de l'huile | hrs | Client Info | | 1 | --- | --- |
| Huile changée | Client Info | | | Changed | --- | --- |
| Statut de l'échant. | | | | NORMAL | --- | --- |

| CONTAMINATION | | methode | limite/base | actuel | passé1 | passé2 |
|---------------|-----------|---------|-------------|----------------|--------|--------|
| Essence | WC Method | | >5 | <1.0 | --- | --- |
| Glycol | WC Method | | | NEG | --- | --- |

| MÉTAUX D'USURE | | methode | limite/base | actuel | passé1 | passé2 |
|----------------|-----|---------------|-------------|--------------|--------|--------|
| Fer | ppm | ASTM D5185(m) | >100 | 2 | --- | --- |
| Chrome | ppm | ASTM D5185(m) | >20 | 0 | --- | --- |
| Nickel | ppm | ASTM D5185(m) | >4 | 0 | --- | --- |
| Titane | ppm | ASTM D5185(m) | | 19 | --- | --- |
| Argent | ppm | ASTM D5185(m) | >3 | 0 | --- | --- |
| Aluminium | ppm | ASTM D5185(m) | >20 | 1 | --- | --- |
| Plomb | ppm | ASTM D5185(m) | >40 | <1 | --- | --- |
| Cuivre | ppm | ASTM D5185(m) | >330 | <1 | --- | --- |
| Étain | ppm | ASTM D5185(m) | >15 | 0 | --- | --- |
| Antimoine | ppm | ASTM D5185(m) | | 0 | --- | --- |
| Vanadium | ppm | ASTM D5185(m) | | <1 | --- | --- |
| Béryllium | ppm | ASTM D5185(m) | | 0 | --- | --- |
| Cadmium | ppm | ASTM D5185(m) | | 0 | --- | --- |


| ADDITIFS | | methode | limite/base | actuel | passé1 | passé2 |
|-----------|-----|---------------|-------------|--------------|--------|--------|
| Bore | ppm | ASTM D5185(m) | 250 | 170 | --- | --- |
| Baryum | ppm | ASTM D5185(m) | 10 | 0 | --- | --- |
| Molybdène | ppm | ASTM D5185(m) | 100 | 45 | --- | --- |
| Manganèse | ppm | ASTM D5185(m) | | 0 | --- | --- |
| Magnésium | ppm | ASTM D5185(m) | 450 | 525 | --- | --- |
| Calcium | ppm | ASTM D5185(m) | 3000 | 1432 | --- | --- |
| Phosphore | ppm | ASTM D5185(m) | 1150 | 1043 | --- | --- |
| Zinc | ppm | ASTM D5185(m) | 1350 | 1123 | --- | --- |
| Soufre | ppm | ASTM D5185(m) | 4250 | 2906 | --- | --- |
| Lithium | ppm | ASTM D5185(m) | | <1 | --- | --- |

| CONTAMINANTS | | methode | limite/base | actuel | passé1 | passé2 |
|--------------|-----|---------------|-------------|--------------|--------|--------|
| Silicium | ppm | ASTM D5185(m) | >25 | 3 | --- | --- |
| Sodium | ppm | ASTM D5185(m) | >158 | 2 | --- | --- |
| Potassium | ppm | ASTM D5185(m) | >20 | <1 | --- | --- |

| INFRA-RED | | methode | limite/base | actuel | passé1 | passé2 |
|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|
| % de suie | % | ASTM D7844* | >3 | 0 | --- | --- |
| Nitration | Abs/cm | ASTM D7624* | >20 | 5.0 | --- | --- |
| Sulfatation | Abs/.1mm | ASTM D7415* | >30 | 18.3 | --- | --- |

| FLUID DEGRADATION | | methode | limite/base | actuel | passé1 | passé2 |
|-------------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|
| Oxydation | Abs/.1mm | ASTM D7414* | >25 | 12.8 | --- | --- |









RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE



| VISUEL | methode | limite/base | actuel | passé1 | passé2 |
|----------------|---------|-------------|--------|--------|--------|
| Métal blanc | scalar | Visual* | NONE | --- | --- |
| Bronze | scalar | Visual* | NONE | --- | --- |
| Précipié | scalar | Visual* | NONE | --- | --- |
| Limon | scalar | Visual* | NONE | --- | --- |
| Débris | scalar | Visual* | NONE | --- | --- |
| Saleté | scalar | Visual* | NONE | --- | --- |
| Apparence | scalar | Visual* | NORML | --- | --- |
| Odeur | scalar | Visual* | NORML | --- | --- |
| Eau émulsifiée | scalar | Visual* | >0.2 | --- | --- |
| Eau libre | scalar | Visual* | --- | --- | --- |

| PROPRIÉTÉS DU FLUID | methode | limite/base | actuel | passé1 | passé2 |
|---------------------|---------|---------------|--------|-------------|--------|
| Visc 100°C | cSt | ASTM D7279(m) | 14.4 | 14.1 | --- |

GRAPHIQUES



Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : WA0019848 **Reçu** : 13 Sep 2023
N° de laboratoire : 02581970 **Diagnostiqué** : 14 Sep 2023
Numéro unique : 5643035 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: Visual)

Generatrice Drummond
 243 rue des ARTISANS
 SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM, QC
 CA J0C 1K0
 Contact: Ghislain Parenteau
 gparenteau@wajax.com
 T: (819)398-6811
 F: (819)398-7022

Pour discuter cette rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.