



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE



Identité de la machine

LIDM01BE (S/N GZJ-00169)


Composant

Moteur biogaz

Fluide

CHEVRON HDAX 6500 LFG GAS ENGINE OIL (540 LTR)

Sample Rating Trend



USURE



DIAGNOSTIC

Recommendation

Nous vous recommandons de vidanger l'huile de ce composant si vous ne l'avez pas déjà fait. Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Nous vous suggérons de confirmer les résultats de l'analyse avant toute action importante de maintenance soit entreprise. Indiquez sur le formulaire d'échantillonnage (SIF-sample information form) qu'il s'agit d'un ré-échantillonnage.

Usure

Usure de cylindre, de vilebrequin ou d'arbre à cames.

Contamination

Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

État Du Fluide

Le niveau de i-pH est anormalement bas. Le niveau de AN est supérieur à la limite recommandée. Le niveau de BN est inférieur à la normale. l'huile ne peut plus être utilisée.

INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Numéro d'échant.	Client Info		WC0817902	WC0772238	WC0772232
Date d'échant.	Client Info		11 Oct 2023	02 Oct 2023	25 Sep 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info	1800	1606	1470
Âge de l'huile	hrs	Client Info	448	253	117
Huile changée	Client Info		Not Changd	Not Changd	Not Changd
Statut de l'échant.			SEVERE	MARGINAL	NORMAL

CONTAMINATION

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Essence	WC Method	>4.0	<1.0	<1.0	<1.0
Glycol	WC Method		NEG	NEG	NEG

MÉTAUX D'USURE

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
PQ	ASTM D8184*		0	---	---
Fer	ppm	ASTM D5185(m) >15	32	12	4
Chrome	ppm	ASTM D5185(m) >4	<1	0	0
Nickel	ppm	ASTM D5185(m) >2	<1	0	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m) >5	<1	<1	<1
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m) >6	2	2	2
Plomb	ppm	ASTM D5185(m) >9	1	<1	<1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m) >6	4	3	2
Étain	ppm	ASTM D5185(m) >4	3	2	1
Antimoine	ppm	ASTM D5185(m)	4	2	1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0
Béryllium	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0
Cadmium	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0

ADDITIFS

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	3	3	3
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	<1	<1	<1
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	4	4	3
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	9	7	8
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	1788	1765	1698
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	240	237	232
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	294	285	277
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	3057	2398	1839
Lithium	ppm	ASTM D5185(m)	<1	<1	<1


CONTAMINANTS

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Silicium	ppm	ASTM D5185(m) >181	147	100	62
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	1	1	<1
Potassium	ppm	ASTM D5185(m) >20	<1	2	2


INFRA-RED

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
% de suie	%	ASTM D7844*	0	0	0
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624* >20	4.8	4.7	4.7
Sulfatation	Abs./1mm	ASTM D7415* >30	23.6	20.1	17.8


Alliages ferreux




Indice d'acidité




PQ



Viscosité 100°C



PQ



FLUID DEGRADATION

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Oxydation	Abs./1mm	ASTM D7414*	>25	10.8	9.0 / 8.0
Indice d'acidité	mg KOH/g	ASTM D974*	1.2	2.64	2.04 / 1.60
Indice d'alcalinité	mg KOH/g	ASTM D2896*	4.5	1.95	2.85 / 3.80
i-pH	Scale 0-14	ASTM D7946*	<4.5	3.80	4.75 / 5.67

VISUEL


	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG / NEG
Eau libre	scalar	Visual*		NEG	NEG / NEG

PROPRIÉTÉS DU FLUID


	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	14.7	13.2	13.3 / 13.2

GRAPHIQUES


Fer (ppm)




Aluminium (ppm)




Cuivre (ppm)




Viscosité 100°C




Plomb (ppm)




Chrome (ppm)



Silicium (ppm)



Indice d'alcalinité



ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : WC0817902
N° de laboratoire : 02588604
Reçu : 12 Oct 2023
Numéro unique : 5657670
Diagnostiqueur : Kevin Marson
Analyse : MOB 2 (Additional Tests: i-pH, PQ, TAN Auto, TAN Man)

Pour discuter cette rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

EDL NA Recips-Lydia
 6985 CHEMIN DES SOURCES
 LACHUTE, QC
 CA J8H 2C5
 Contact: Eloi Legault
 eloi.legault@energydi.com
 T: (450)526-4001
 F: