


Secteur  
**[193676]**  
Identité de la machine  
**512100830**

Composant  
**Carburant diesel Tribord**  
Fluide

**No.2 DIESEL FUEL (ULTRALOW SULPHUR) (--- GAL)**



## DIAGNOSTIC

### ▲ Recommendation

Les tests de laboratoire indiquent que ce carburant peut être utilisé et qu'il répond à toutes les exigences. Nous vous recommandons de filtrer ce fluide avant de l'utiliser. Nous recommandons le remplacement des filtres de ce composant. Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

### Corrosion

(sans objet)

### ▲ Contaminants

Il y a une légère quantité de limon (particules de 4 à 14 microns) dans le carburant. La teneur en eau est négligeable.

### État Du Carburant

Tous les essais en laboratoire indiquent que cet échantillon satisfait aux spécifications pour le carburant diesel à ultra-faible teneur de soufre No.2 (US EPA/CGSB-3.517-3 type B).

| INFORMATION SUR L'éCHANTILLON |             | methode     | limite/base | actuel             | passé1 | passé2 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|
| Numéro d'échant.              | Client Info |             |             | <b>WA0020088</b>   | ---    | ---    |
| Date d'échant.                | Client Info |             |             | <b>26 Oct 2023</b> | ---    | ---    |
| Âge d la Machine              | hrs         | Client Info |             | <b>0</b>           | ---    | ---    |
| Statut de l'échant.           |             |             |             | <b>ATTENTION</b>   | ---    | ---    |

| PHYSICAL PROPERTIES           |      | methode        | limite/base | actuel       | passé1 | passé2 |
|-------------------------------|------|----------------|-------------|--------------|--------|--------|
| Densité                       |      | ASTM D1298*    | 0.839       | <b>0.817</b> | ---    | ---    |
| Couleur du carburant          | text | Visual Screen* | Yllow       | <b>Red</b>   | ---    | ---    |
| Visc 40°C                     | cSt  | ASTM D7279(m)  | 3.0         | <b>1.9</b>   | ---    | ---    |
| Point d'éclair Pensky-Martens | °C   | ASTM D7215*    | 52          | <b>49</b>    | ---    | ---    |

| SULFUR CONTENT |     | methode       | limite/base | actuel    | passé1 | passé2 |
|----------------|-----|---------------|-------------|-----------|--------|--------|
| Soufre         | ppm | ASTM D5185(m) | 10          | <b>11</b> | ---    | ---    |


| DISTILLATION                 |    | methode     | limite/base | actuel     | passé1 | passé2 |
|------------------------------|----|-------------|-------------|------------|--------|--------|
| Point d'ébullition initial   | °C | ASTM D2887* | 165         | <b>154</b> | ---    | ---    |
| Point de distillation de 5%  | °C | ASTM D2887* |             | <b>173</b> | ---    | ---    |
| Point de distillation de 10% | °C | ASTM D2887* | 201         | <b>178</b> | ---    | ---    |
| Point de distillation de 15% | °C | ASTM D2887* |             | <b>185</b> | ---    | ---    |
| Point de distillation de 20% | °C | ASTM D2887* | 216         | <b>191</b> | ---    | ---    |
| Point de distillation de 30% | °C | ASTM D2887* | 230         | <b>203</b> | ---    | ---    |
| Point de distillation de 40% | °C | ASTM D2887* | 243         | <b>215</b> | ---    | ---    |
| Point de distillation de 50% | °C | ASTM D2887* | 255         | <b>228</b> | ---    | ---    |
| Point de distillation de 60% | °C | ASTM D2887* | 267         | <b>242</b> | ---    | ---    |
| Point de distillation de 70% | °C | ASTM D2887* | 280         | <b>255</b> | ---    | ---    |
| Point de distillation de 80% | °C | ASTM D2887* | 295         | <b>273</b> | ---    | ---    |
| Point de distillation de 85% | °C | ASTM D2887* |             | <b>286</b> | ---    | ---    |
| Point de distillation de 90% | °C | ASTM D2887* | 310         | <b>299</b> | ---    | ---    |
| Point de distillation de 95% | °C | ASTM D2887* |             | <b>322</b> | ---    | ---    |
| Point d'ébullition final     | °C | ASTM D2887* | 341         | <b>353</b> | ---    | ---    |

| IGNITION QUALITY |  | methode     | limite/base | actuel    | passé1 | passé2 |
|------------------|--|-------------|-------------|-----------|--------|--------|
| Densité API      |  | ASTM D1298* | 37.7        | <b>41</b> | ---    | ---    |
| Indice de cétane |  | ASTM D4737* | <40.0       | <b>48</b> | ---    | ---    |


| CONTAMINANTS |     | methode       | limite/base | actuel       | passé1 | passé2 |
|--------------|-----|---------------|-------------|--------------|--------|--------|
| Silicium     | ppm | ASTM D5185(m) | <1.0        | <b>0</b>     | ---    | ---    |
| Sodium       | ppm | ASTM D5185(m) | <0.1        | <b>&lt;1</b> | ---    | ---    |
| Potassium    | ppm | ASTM D5185(m) | <0.1        | <b>0</b>     | ---    | ---    |
| Eau          | %   | ASTM D6304*   | <0.05       | <b>0.001</b> | ---    | ---    |
| ppm d'eau    | ppm | ASTM D6304*   | <500        | <b>6.5</b>   | ---    | ---    |

| PROPRETÉ DU FLUIDE  |  | methode      | limite/base | actuel            | passé1 | passé2 |
|---------------------|--|--------------|-------------|-------------------|--------|--------|
| Particules >4µ      |  | ASTM D7647   | >2500       | <b>▲ 2548</b>     | ---    | ---    |
| Particules >6µ      |  | ASTM D7647   | >1300       | <b>704</b>        | ---    | ---    |
| Particules >14µ     |  | ASTM D7647   | >160        | <b>19</b>         | ---    | ---    |
| Particules >21µ     |  | ASTM D7647   | >40         | <b>2</b>          | ---    | ---    |
| Particules >38µ     |  | ASTM D7647   | >10         | <b>0</b>          | ---    | ---    |
| Particules >71µ     |  | ASTM D7647   | >3          | <b>0</b>          | ---    | ---    |
| Propreté de l'huile |  | ISO 4406 (c) | >18/17/14   | <b>▲ 19/17/11</b> | ---    | ---    |


## Comptage de particules




## Tendance des particules




## Eau (KF)



## Viscosité 40°C



## Chromatographie en phase gazeuse (GCD)




| HEAVY METALS | methode | limite/base   | actuel | passé1 | passé2 |
|--------------|---------|---------------|--------|--------|--------|
| Aluminium    | ppm     | ASTM D5185(m) | <0.1   | 0      | ---    |
| Nickel       | ppm     | ASTM D5185(m) | <0.1   | 0      | ---    |
| Plomb        | ppm     | ASTM D5185(m) | <0.1   | 0      | ---    |
| Vanadium     | ppm     | ASTM D5185(m) | <0.1   | 0      | ---    |
| Fer          | ppm     | ASTM D5185(m) | <0.1   | <1     | ---    |
| Calcium      | ppm     | ASTM D5185(m) | <0.1   | 0      | ---    |
| Magnésium    | ppm     | ASTM D5185(m) | <0.1   | 0      | ---    |
| Phosphore    | ppm     | ASTM D5185(m) | <0.1   | 0      | ---    |
| Zinc         | ppm     | ASTM D5185(m) | <0.1   | 0      | ---    |


| IMAGES DE L'ÉCHANTILLON | methode | limite/base | actuel | passé1   | passé2   |
|-------------------------|---------|-------------|--------|----------|----------|
| Coluer                  |         |             |        | no image | no image |
| Fond                    |         |             |        | no image | no image |

## GRAPHIQUES


### Courbe de distillation par le carburant



### Point d'éclair Pensky-Martens (°C)



### GCD Spectrum



ISO 17025:2017  
Accredited  
Laboratory

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : WA0020088  
**N° de laboratoire** : 02593768  
**Numéro unique** : 5670847  
**Analyse** : FUEL ( Additional Tests: CC Flash, GC-PercFuel, PrtCount )

**Reçu** : 02 Nov 2023  
**Diagnostiqué** : 06 Nov 2023  
**Diagnostiqueur** : Kevin Marson

**Wajax Power Systems**  
 2997 AV. WATT  
 Quebec, QC  
 CA G1X 3W1  
 Contact: Steve Racine  
 sracine@wajax.com

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:  
F: (418)651-4448