



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

Sample Rating Trend

NORMALE



Identité de la machine


5201-UHO-007

Composant

Engrenage réducteur

Fluid

NOT GIVEN (--- LTR)



DIAGNOSTIC

Recommendation

Vu la faible quantité d'informations pour cet équipement et son lubrifiant, les recommandations sont d'ordre général et peuvent ne pas s'appliquer à cette application. Veuillez nous transmettre les informations sur l'équipement, la contenance du réservoir, le type de lubrifiant et toute autre information pertinente pour une évaluation plus précise. Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. À NOTER: S.V.P. inclure, avec le prochain échantillon, des détails de la capacité du réservoir et le type et le degré de filtration. Veuillez préciser la marque, le type et la viscosité de l'huile lors de votre prochain échantillon.

Usure

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Contamination

Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

État Du Fluide

Le AN est acceptable pour ce fluide. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.




INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON			methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Numéro d'échant.	Client Info				WC0859198	WC0681560	---
Date d'échant.	Client Info				21 Dec 2023	12 Feb 2023	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info			0	0	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info			0	0	---
Huile changée	Client Info				N/A	N/A	---
Statut de l'échant.					NORMAL	NORMAL	---

MÉTALUX D'USURE			methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
PQ	ASTM D8184*				0	0	---
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>150		3	3	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>10		0	0	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>10		<1	0	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)			0	0	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)			0	0	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>25		<1	<1	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>100		2	2	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>50		9	18	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10		7	15	---
Antimoine	ppm	ASTM D5185(m)	>5		0	0	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)			0	0	---
Béryllium	ppm	ASTM D5185(m)			0	0	---
Cadmium	ppm	ASTM D5185(m)			0	0	---

ADDITIFS			methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)			17	21	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)			0	0	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)			0	0	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)			0	0	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)			<1	1	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)			<1	0	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)			280	306	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)			4	5	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)			14964	14365	---
Lithium	ppm	ASTM D5185(m)			<1	<1	---

CONTAMINANTS			methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>50		3	4	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)			4	11	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20		3	2	---
Eau	%	ASTM D6304*	>0.1		0.006	0.008	---
ppm d'eau	ppm	ASTM D6304*	>1000		61	84.5	---


FLUID DEGRADATION			methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Indice d'acidité	mg KOH/g	ASTM D974*			0.78	0.81	---








VISUEL	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	---
Préциpié	scalar	Visual*	NONE	NONE	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	---
Eau libre	scalar	Visual*		NEG	---

PROPRIÉTÉS DU FLUID	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	261	218	---

IMAGES DE L'ÉCHANTILLON	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
-------------------------	---------	-------------	--------	--------	--------



GRAPHIQUES



Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : WC0859198 **Reçu** : 02 Jan 2024
N° de laboratoire : 02605946 **Diagnostiqué** : 04 Jan 2024
Numéro unique : 5707032 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : IND 2 (Additional Tests: KF)

Pour discuter cette rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

RTA - EEQ
 1000 DES SAPINS
 ALMA, QC
 CA G8B 5W2
 Contact: Regis Bouchard
 regis.bouchard-eeq@riotinto.com
 T: (418)662-1863
 F: (418)662-1866